



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике**

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru), E-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru), Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ г. САРАПУЛА, САРАПУЛЬСКОГО, КАМБАРСКОГО и КАРАКУЛИНСКОГО РАЙОНОВ**  
**с. Каракулино, ул. Каманина, 21; 8 (34132) 3-14-64, [kargpn@mchs-18.ru](mailto:kargpn@mchs-18.ru)**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**С. Каракулино**

(место составления предписания)

**«29» октября 2021г.**

(дата составления акта)

**«16» час. «00» мин.**

(время составления акта)

**Предписание об устранении выявленных нарушений № 32/18**

На основании решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике – главного государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и Каракулинского районов по пожарному надзору Смаева Станислава Алексеевича от 27.10.2021 № 32/18 в период с 14 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. «29» октября 2021 года проведено контрольное (надзорное) мероприятие в виде плановой выездной проверки, акт плановой выездной проверки от 29.10.2021 № 32/18, в отношении Казенного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики "Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних" по адресу(ам): Удмуртская Республика, с. Каракулино, ул. Каманина, 14, по результатам которой установлено, что в здании и на территории выявлены факты нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», пп. б п. 27 постановления Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований, выявленные в ходе контрольного (надзорного) мероприятия:

№ п/п	Сведения о нарушениях обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Наименование нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование	Срок устранения выявленного нарушения обязательных требований	Отметка (подпись) о выполнении
1	2	3	4	5
1	Отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ст.ст. 4, 6; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 37.	01.10.2022	
2	На территории, прилегающей к объекту защиты, крупногабаритными деревьями ограничен проезд для пожарной техники.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ст.ст. 4, 6; Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 п. 71.	01.10.2022	
3	К зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. отсутствует подъезд для пожарных автомобилей со всех сторон (установлен забор).	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ст. 4, ст. 6, 90; СП 4.13130.2013. «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1	01.10.2022	
4	Не проведена проверка работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) внутреннего противопожарного водопровода с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ст.ст. 4, 6, 86, 106; Правила противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479) п. 48	01.10.2022	
5	Помещения подвального этажа не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ст. 4, 6, 83, 103;	01.10.2022	

		НПБ 110-03 п.4, п. 14 табл. 1; приложение А, таблица А.1;	
6	Подвальный этаж не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ст. 4, 6, 83, 103; НПБ 104-03 п. 5.1, таблица № 2;	01.10.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

**Подписи лица, проводившего проверку:**

Государственный инспектор  
г. Сарапула, Сарапульского, Камбарского и  
Каракулинского районов по пожарному надзору  
Юрьев М.Н.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица,  
проводившего контрольное (надзорное) мероприятие)

«29» 10 2021 г.



**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):**

**С предписанием ознакомлен (а):**

И.И.Иванова, заместитель зав. по фирме  
(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«29» октября 2021 г.

М.П.Л.

(подпись)