



**МИНСОЦПОЛИТИКИ УР**

**Филиал казенного учреждения  
социального обслуживания  
Удмуртской Республики  
«Республиканский социально-  
реабилитационный центр  
для несовершеннолетних»  
«Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних  
города Можги» (с.Каракулино)**

ул.Каманина, д.14, с. Каракулино, 427920  
тел.: 8(34132)3-11-71,  
E-mail: kardetdom@mail.ru

ОКПО 43668798, ОГРН 1021801513843  
ИНН/КПП 1831051750/184043001

**УЭ МЕРПОЛИТИКМИН**

**«Быдэ вуымтэосты мерлыко  
йöназанья Ижкарысь «Росток»  
центр» «Быдэ вуымтэост  
мерлыко йöназанья  
элькун центр» Удмурт Элькуньсь  
мерлыко юрттос сётонья казна  
ужьюртлэн филиалэз**

ул.Каманина, д.14, с. Каракулино, 427920  
тел.: 8(34132)3-11-71,  
E-mail: kardetdom@mail.ru

ОКПО 43668798, ОГРН 1021801513843  
ИНН/КПП 1831051750/184043001

17.06.2022 г. № 44

Ответ на предписание от 29.10.2021 г. государственного инспектора г. Сарапула, Сарапульского, Каракулинского районов по пожарному надзору в филиале Республиканского СРЦН «СРЦН г. Можги» с. Каракулино

№	Сведения о нарушениях	Отметка о выполнении
1	Отсутствует эвакуационное освещение, которое должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	Выполнено 17.06.2022 г.
2	На территории, прилегающей к объекту защиты, крупногабаритными деревьями ограничен проезд для пожарной техники.	В настоящее время не выполнено.
3	К зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1. отсутствует подъезд для пожарных автомобилей со всех сторон (установлен забор).	Проведены торги, забор будет установлен в течении июля месяца.
4	Не проведена проверка работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) внутреннего противопожарного водопровода с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Проверка противопожарного водопровода проведена 23.11.2021 г.
5	Помещения подвального этажа не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	Предписание не устранено.
6	Подвальный этаж не оборудован системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Предписание не устранено.

Ответственная:

Н.И. Аникаева

